

附件：

分体空调基本信息

所处区域	挂机	2匹柜机	5匹柜机	吸顶机
A座大楼	7	1	3	/
关爱中心楼	9	/	/	4
B座大楼	2	4	3	/
门诊办公楼	28	20	1	2
培训中心	52	16	/	/
右江行政楼	101	5	2	/
右江美容楼	103	11	/	/
药研中心	8	/	/	3
菠萝岭卫生中心	24	7	/	/
南湖体检中心	27	6	4	/
南城分院	70	8	/	/
小计	431	78	13	9
合计	531			

维护保养相关要求

室内机过滤网	每三个月清洗1次并消毒
室内机蒸发器叶轮	每年深度清洗一次并消毒
室内机进风出风格栏及外观	每年清洗一次并消毒
室外机凝器、风叶	每年清洗一次并消毒
冷媒压力、出风温度检查、排水管检查	运行期间每月巡检一次